

## ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС (№ 5/10/2021/PED)

1. Оборудование, работающее под давлением: **Обратные клапаны фигура 287, 288, 277, 302**
2. Наименование и адрес производителя: **ZETKAMA Sp. z o.o., ul. 3 Maja 12, 57-410 Ścinawka Średnia, [www.zetkama.com.pl](http://www.zetkama.com.pl)**
3. **Настоящая декларация соответствия выдается под исключительную ответственность производителя.**
4. Объект декларации:


ФИГУРА	МАТЕРИАЛ КОРПУСА		НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN [бар]		ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ
287	A	EN-GJL-250	32 + 300	C	16	Модуль H
	C	EN-GJS-400-18-LT	32 + 200	C	16	
				D	25	
288	A	EN-GJL-250	32 + 300	C	16	
	C	EN-GJS-400-18-LT	32 + 200	C	16	
				D	25	
277	A	EN-GJL-250	32 + 50	C	16	
302	A	EN-GJL-250	40 + 250	B	10	
			40 + 300	B	10	
				C	16	

Клапаны DN≤25 подпадают под действие Директивы 2014/68/UE ст. 4 п. 3 и не могут быть отмечены маркировкой CE.

5. Объект настоящей декларации, описанный выше, соответствует надлежащим требованиям гармонизирующего законодательства ЕС: **Директива 2014/68/EU Европейского парламента и Совета Европейского Союза от 15 мая 2014 года о гармонизации законов государств-членов, касающихся предоставления доступа на рынок оборудования, работающего под давлением.**
6. Ссылки на соответствующие стандарты или технические характеристики:
  - a. применяемые гармонизированные стандарты: **EN-19, EN-1515-4, EN-1563, EN-12266-1, EN-12516-2, EN-12516-3, EN-12516-4, EN-16767**
  - b. применяемые другие стандарты: **EN-558, EN-1561, EN-1092-2, EN-10088-3, EN-12266-2**
7. Наименование, адрес и номер нотифицированного органа, который провел оценку соответствия, а также номер сертификата: **Bureau Veritas Services SAS nr 0062, 8 cours du Triangle 92800 PUTEAUX FRANCE, Номер выданного сертификата: CE-0062-PED-H-ZKM 001-20-POL-rev-A**
8. Дополнительная информация: **нет**

От имени производителя подписался(-ась):

Сцинавка-Средня, 01.10.2021

  
 .....  
 Директор по исследованиям  
и развитию  
Robert Wojtynek